

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 198504, Санкт-Петербург, город Петергоф, Бобыльская дорога, дом 59, корпус 2, литера А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 4 этажа + технический этаж, 14 468,3 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18 337,0 кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Калининская ул., д. 7.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образовательная деятельность

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; реализация образовательной программы дошкольного образования; реализация дополнительных общеобразовательных программ; присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 550 человек

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор школы Шкорина Наталья Леонидовна с одной стороны,

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя Объекта или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

и _____

(указывается должность и Ф.И.О. руководителя общественного объединения инвалидов или его доверенного лица, действующего _____ с другой стороны,

по доверенности с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту),

составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): да, соответствуют К, О, У

поручни: да, соответствуют для О, С, Г, У на пандусе, на внутренних лестницах для

пандусы, роллопандусы: да, соответствуют при условии сопровождающей помощи.

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет, отсутствует необходимость

мобильные лестничные подъемники: нет, отсутствует необходимость

раздвижные двери: да, соответствуют К, О, С, Г, У

доступные входные группы: да, соответствуют К, О, С, Г, У

кнопка вызова: нет

доступные санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют К, О, Г, У

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да, соответствуют К, О, С, Г, У

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга расположенного 198504, Санкт-Петербург, город Петергоф, Бобьльская дорога, дом 59, корпус 2, литера А.

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	О, Г, У	<p>1. Территория, прилегающая к объекту свободна для перемещения, достаточно место для проезда и маневрирования на кресле-коляске.</p> <p>2. Вход на территорию школы осуществляется с двух сторон: со стороны Бобьльской дороги от остановки автобуса № 351 Б и со стороны жилого квартала и магазина «Пятерочка». Перед входом на территорию расположены входные калитки на которых в прямом видении, вывешена информационная табличка на контрастном фоне с номером телефона для помощи в сопровождении инвалидов и МГН. Пути движения по территории доступны частично, имеют перепад высот, дорожное покрытие - плитка. Расстояние от входа на территорию школы до входного узла в здание составляет 60м.</p> <p>3. Для сопровождения приходящих в школу инвалидов по зрению и инвалидов передвигающихся на кресле-коляске от входных калиток до входной группы назначены сотрудники школы, с которыми проведен инструктаж с отметкой в журнале сопровождения от 01.10.2016. В соответствии с приказом внесены изменения в должностные инструкции.</p>	Приказ № 128-0 от 30.09.2016
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	

	К, О, Г, У	<p>1. Стекланные полотна дверей центральной входной группы и входной группы с пандусом имеют контрастную маркировку. 2. Входные зоны имеют достаточно места для маневрирования на кресле-коляске.</p> <p>3. Для сопровождения проходящих в школу инвалидов по зрению и инвалидов передвигающихся на кресле-коляске от входной группы до места оказания услуг назначены сотрудники школы (дежурный администратор), с которыми проведен инструктаж с отметкой в журнале сопровождения от 01.10.2016. В соответствии с приказом внесены изменения в должностные инструкции.</p>	Приказ № 128-0 от 30.09.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	К, О, С, Г, У	<p>1. Дверные проемы внутри здания имеют необходимые размеры для прохода инвалидов.</p> <p>2. В здании имеется лифт. Доступен для К,О,Г,У, для С только с сопровождением .</p> <p>3. С сотрудниками, обеспечивающими сопровождение инвалидов к месту оказания услуги, проведен инструктаж и внесены соответствующие изменения в должностные инструкции. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.10.2016)</p>	Приказ № 128-0 от 30.09.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	К, О, С, Г, У	1. Предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанными в пункте - 2,3	Приказ № 128-0 от 30.09.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	К,О, Г,У	Туалет для МГН предусмотрен на первом и третьем этаже. Соответствует нормативным требованиям К,О,Г,У, для С только с сопровождением.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	К, О, С, Г, У	<p>1. Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в пункте 2.3</p> <p>2. На официальном сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о доступности для инвалидов на объекте с указанием как предоставляется услуга для инвалидов и категории МГН. На официальном сайте размещены: - контактная информация - информация о предоставляемых услугах - маршруты движения от остановок общественного транспорта - на вкладке «Доступная среда» официального сайта</p>	Приказ № 128-0 от 30.09.2016
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	

	К, О, С, Г, У	<p>Ближайшие автобусные остановки у школы - на Бобыльской дороге, можно доехать:</p> <p>1) Автобус (351 Б, 351 А, 353) или маршрутное такси (103). Автобусы следуют по маршруту : г. Петергоф, вокзал – остановка «Школа», время в пути - время в пути -25 мин.</p> <p>2) Маршрутное такси (103): Санкт-Петербург (метро Ленинский проспект) - остановка "Школа" время в пути -1,2 часа.</p> <p>Расстояние от автобусной остановки общественного транспорта № 351Б: «Школа» - до входа на территорию школы, -5 м (остановка прямо напротив входа на территорию школы).</p> <p>Расстояние от автобусной остановки общественного транспорта № 351А, №353: «Школа» - до входа на территорию школы, -300 м., остановка расположена на противоположной стороне улицы, имеется пешеходный переход, имеются перепады высот.</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
	К, О, С, Г, У	<p>Парковки на территории школы нет.</p> <p>Рядом с территорией учреждения со стороны жилого массива запланирована парковочная зона в 2018-2020 г.г. Место для парковки инвалидов будет предусмотрено, будет нанесена разметка 3,6х6,0 м на стоянке автотранспорта: одно место для транспорта для инвалидов.</p>	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ 6

Требуется установить кнопки вызова сотрудников

Требуется установить при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

Требуется устройство тактильных полос: на входной зоне школы.

При устройстве парковки на парковочном месте установить Дорожный знак 6.4. «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды», которые обращены к водителям при въезде на стоянку, учитывая требования СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей», распространяются на транспортные средства, которые совершили остановку либо стоянку в зоне их действия

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица

_____ / Шкорина Н.Л. /

_____ / _____ /

М.П.

М.П.